



URZĄD MIEJSKI W OPOCZNI

THE MUNICIPAL OFFICE IN OPOCZNO

ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno tel: /+48 44/ 736 31 00, fax: /+48 44/ 736 31 11,
e-mail: umopoczno@um.opoczno.pl
www.opoczno.pl
www.bip.opoczno.pl

Opoczno, dn. 28 sierpnia 2019 roku

Edu.0012.14.2019

Urząd Miejski w Opocznie
Wydział Edukacji
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
tel. 44/ 786 01 41, fax 44/ 786 01 11

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie

BHP i P.poż w placówkach oświatowych

Placówki oświatowe (szkoły i przedszkola) prowadzone przez Gminę Opoczno są okresowo kontrolowane przez specjalistów ds. prewencji Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Opocznie. Specjaliści PSP mają uprawnienia do wydawania decyzji wykonawczych, dotyczących działań mających zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w obiektach. Czynności kontrolno-rozpoznawcze PSP polegają na:

- kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- ocenie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiektach budowlanych,
- ocenie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej,
- rozpoznaniu zagrożeń innych niż pożarowe, np. technicznych, chemicznych lub ekologicznych,
- rozpoznaniu możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- wstępnym ustaleniu nieprawidłowości, które przyczyniły się do zaniedbań, powstania pożaru i okoliczności jego rozprzestrzeniania.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dyrektor placówki oświatowej jest odpowiedzialny w szczególności za:

- przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- wyposażenie budynku szkoły w wymagane urządzenia przeciwpożarowe,
- zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
- zapewnienie uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
- przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej,
- zapoznanie pracowników szkoły i kadry dydaktycznej z przepisami przeciwpożarowymi,
- ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, każdy dyrektor placówki oświatowej posiadającej budynek zawierający strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na dwa lata przeprowadzać próbną ewakuację. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, próbnej ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. Od 2010 roku placówki, które cyklicznie i jednorazowo przyjmują więcej niż 50 osób, obowiązuje przeprowadzanie próbnej ewakuacji raz w roku, w okresie 1 września – 30 listopada.

Realizację obowiązku przeprowadzania próbnej ewakuacji w poszczególnych szkołach i przedszkolach przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Czas następnej obowiązkowej próbnej ewakuacji
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opocznie	2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opocznie	2019 r.

Nazwa szkoły	Czas następnej obowiązkowej próbnej ewakuacji
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie	2019 r.
Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim	2020 r.
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	2020 r.
Szkoła Podstawowa w Ogonowicach	2019 r.
Szkoła Podstawowa w Wygnanowie	2020 r.
Szkoła Podstawowa w Bielowicach	2019 r.
Szkoła Podstawowa w Januszewicach	2020 r.
Szkoła Podstawowa w Kraśnicy	2020 r.
Szkoła Podstawowa w Libiszowie	2019 r.
Szkoła Podstawowa w Modrzewiu	2019 r.
Szkoła Podstawowa w Sielcu	2019 r.
Przedszkole nr 2	2019 r.
Przedszkole nr 4	2020 r.
Przedszkole nr 5	2019 r.
Przedszkole nr 6	2019 r.
Przedszkole nr 8	2019 r.

Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce oraz na zajęciach organizowanych przez szkołę lub przedszkole.

Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli dotyczącej ochrony przeciwpożarowej oraz BHP wszystkie urządzenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy techniczne. Kierunki i wyjścia ewakuacyjne w szkołach i przedszkolach są

oznaczone zgodnie z Polskimi Normami. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego są aktualne. Nauczyciele i pracownicy wszystkich placówek posiadają aktualne szkolenia z zakresu przepisów przeciwpożarowych i BHP. Wszystkim dzieciom oraz pracownikom zapewniono bezpieczne warunki pracy i nauki.

NACZELNIK WYDZIAŁU


mgr Marek Ziębicki