

> -----

> _

>

> Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

> 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

> związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

> przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o

> zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej:

> <http://bip.opoczno.pl/rodo> [3] informacją na temat przetwarzania przez

> Urząd Miejski w Opocznie danych osobowych.

> Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Opoczna.

> Dane przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania zadań Gminy. Posiada

> Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania

> swoich danych osobowych.

>

>

>

> Links:

> -----

> [1] <http://www.opoczno.pl/>

> [2] <http://bip.opoczno.pl/>

> [3] <http://bip.opoczno.pl/rodo>

Dzień Dobry

W odpowiedzi na zapytanie informuje, że świetlice wiejskie w:

Klinach, Modrzewiu, Kraśnicy, Kruszewcu, Bielowicach, Mroczkowie Gościnnym, Karwicach, Ostrowie, Dzielnej i w Sitowej posiadają docieplenie. Świetlica w Stuznie posiada docieplenie ścian zewnętrznych, część obiektu posiada pomieszczenia poniżej linii gruntu.

Stąd ściany fundamentów wymagają docieplenia i wykonania pionowej hydroizolacji.

Jedynymi obiektami administrowanym przez MDK, nie posiadającymi docieplenia, jest świetlica w Różannej i PGR Januszewice.



URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło
dnia

21.05.2025

Ilość zał. L.p.dz.

Podpis

Znak sprawy

II